

## Holmemarkens Vandværk I/S

### Information til forbrugerne om vandkvalitet, april/maj 2018

Egenkontrol udføres af Eurofins i overensstemmelse med krav fra Høje-Taastrup Kommune jf. indvindingstilladelsen og jf. program for 2018. I oversigten er for overskuelighedens skyld kun vist udvalgte væsentlige parametre. Analyseresultaterne i deres helhed kan rekvireres og evt. spørgsmål besvares hos formand Kirsten Bojsen på 21 35 35 64 eller på [bestyrelsen@holmemarkensvv.dk](mailto:bestyrelsen@holmemarkensvv.dk).

Dato/Prøve	Normal kontrol 20. april 18	Opfølgning kimal 17. maj 2018	Grænseværdi Afgang vandværk	Enhed
Coliforme bakterier	<1	-	ikke målelig	pr.100 ml
E coli	<1	-	ikke målelig	pr.100 ml
Kimal v. 22°C	500	50	50	pr. ml
Kimal v. 37 °C	150	5	5	pr. ml
Jern	0,017	-	0.1	mg/l
Mangan	0.012	-	0.02	mg/l
Ammonium	<0.005	-	0.05	mg/l
Nitrat	1.8	-	50	mg/l
Nitrit	<0.001	-	0.01	mg/l
Sulfat	98	-	250	mg/l
Nikkel	-	-	20	µg/l
Arsen	-	-	5	µg/l
Øvrige	Alle øvrige OK	-	-	-

#### Kommentarer til analyseresultater

Der blev på grundlag af resultatet af analysen i april, udsendt kogeambefaling pr. mail. Årsagen til forhøjet kim blev sporet til hydrofor, som efterfølgende er blevet afkoblet, da den har vist sig unødvendig. Kontrolprøve viste kimal på grænseværdi og kogeambefaling ophævet 23. maj. Næste analyse planlagt i november 2018 jf. nyt egenkontrolprogram meddelt fra HT Kommune iht. ny drikkevandsbekendtgørelse.