

Holmemarkens Vandværk I/S

Information til forbrugerne om vandkvalitet, dec 2018/august 2019

Egenkontrol udføres af Eurofins i overensstemmelse med krav fra Høje-Taastrup Kommune jf. indvindingstilladelsen og jf. program for 2018. I oversigten er for overskuelighedens skyld kun vist udvalgte væsentlige parametre fra driftskontrol på afgang vandværk. Analyseresultaterne i deres helhed kan rekvireres og evt. spørgsmål besvares hos formand Kirsten Bojsen på 21 35 35 64 eller på bestyrelsen@holmemarkensvv.dk.

Dato/Prøve	Driftskontrol VV 12. december 2018	Driftskontrol VV 9. august 2019	Grænseværdi Afgang vandværk	Enhed
Coliforme bakterier	<1	<1	ikke målelig	pr.100 ml
E coli	<1	<1	ikke målelig	pr.100 ml
Kimtal v. 22°C	13	9	50	pr. ml
Jern	<0.01	0,038	0.1	mg/l
Mangan	0.004	0.013	0.02	mg/l
Ammonium	<0.005	<0.022	0.05	mg/l
Nitrat	4.3	4.3	50	mg/l
Nitrit	0.009	0.002	0.01	mg/l
Sulfat	96	-	250	mg/l
Nikkel	19	20	20	µg/l
Arsen	0.29	0.51	5	µg/l
DMS	0.1	-	0.1	µg/l
CNA	<0.01	<0.01	<0.01	µg/l
Øvrige	Alle øvrige OK	Alle øvrige OK	-	-

Kommentarer til analyseresultater: Der er udover driftskontrol på vandværket, gennemført egenkontrol på forbrugere på hhv. Holmemarksvej 3 (2018) og Åtoften 13 (2019) – intet at bemærke.